

※チェックシート そのⅡ（設備）

番号	確認事項	回答
01	停電時のバックアップの必要性。	C V C F、発電機。
02	太陽光発電設備の設置。	容量、表示装置の位置、売買か？基礎の工事区分。
03	受変電設備（キュービクル等）の設置場所。	基礎、フェンスの工事区分及び搬入ルート。
04	受水槽の設置場所。	基礎、フェンスの工事区分及び搬入ルート。
05	給水ポンプ室の設置場所。	基礎の工事区分。
06	消火栓用ポンプ室の設置場所。	水槽の容量、フート弁用釜場、ポンプ基礎の工事区分。
07	空調室外機の設置場所。	基礎の工事区分。
08	衛生器具の工事区分。	UB、キッチン、レンジフード、洗面カウンター、カガミ、手摺り等
09	外灯の必要性。	形式、隣地への影響。
10	情報用配管・配線について。	配管のみか、配線迄しておくのか。
11	電話設備について。	配管のみか、配線迄しておくのか。機器は含むのか。
12	映像音響の必要性確認。	プロジェクター、AV操作卓の位置、スクリーンの工事区分。
13	時計設備の必要性確認。	チャイムとの連動。
14	放送設備の必要性確認。	
15	出退表示設備の必要性確認。	
16	インターホン設備の必要性確認。	内線及び外部受付。電話設備との調整。
17	誘導支援設備の必要性確認。	音響誘導装置の必要性。
18	テレビの確認。	C A T V又はアンテナ、端子が必要な室の確認。
19	監視カメラ・防犯カメラ設備の必要性確認。	
20	警備保障用配管の必要性確認。	
21	中央監視設備の必要性確認。	
22	給湯必要な箇所と方式の確認。	ガス給湯器、エコキュート、小型電気温水器の分散設置。
23	個別計算が必要な機器及び部屋等の確認。	
24	維持管理方法の確認。	
25		