

番号	チェック項目（電灯設備）	該当する 設備無し	担 当 技術者	管 理 技術者	備 考
01	部屋の使用目的及び天井高さ、仕上げ色は確認したか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	仕上げ色は照明率に大きく影響する。
02	器具型式は建築意匠と打合せ確認を行ったか。LED照明の採用についても同様。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LEDにするかHfにするかの確認は最も重要。
03	照度は適正か。照度計算はしたか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	壁面がガラス窓の場合、反射率が著しく低下するので注意を要する。
04	照度計算において保守率に周囲環境(良い、普通、悪い)を考慮しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	照度計算書参照。
05	照度計算において蛍光灯安定器の種類(PN、PH、PK、PX等)及び機能は確認したか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
06	器具の配置、器具間隔は照度均斉度を考慮しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	設計基準の最大器具取付間隔に納まっていることを確認する。
07	高天井照明器具は昇降装置の設備を考慮したか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LEDは60,000時間の寿命があるため昇降は不要。
08	上記において安定器を別置にする場合、設置場所(EPS等)を検討したか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09	高天井でランプ交換が困難な場合、長寿命(LED等)器具を検討したか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	照明器具の点滅は施設用途に合わせ検討したか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	事務室・会議室の窓側照明器具は他の器具と別の点灯回路となっているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	廊下は1～2灯おきの点滅となっているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	玄関、EVホールに残置灯の配慮をしたか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	照明制御で初期照度補正制御を検討したか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	照明制御で外光(昼光)利用制御を検討したか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	照明制御でプログラムタイマ制御を検討したか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	照明制御で在/不在制御を検討したか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	廊下、ホール等の照明は人感センサによる点滅を考慮したか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	器具組込みがセンサーの選択。
19	トイレの照明は人感センサ及び換気扇連動を考慮したか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	大型器具、特殊器具の吊り方法は考慮したか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	