

(参考様式)

設計内容説明書 (モデル建物法)

建築物の名称	Aビル新築工事
建築物の所在地	東京都〇〇区
設計者等氏名	設計 太郎

【設計内容】

確認事項	確認項目	設計内容説明欄			確認欄
		項目	設計内容	図書の種類	
建築物等の概要	建築物に関する事項	用途	■非住宅 □複合建築物 非住宅部分の用途 (事務所、飲食店)	■出力シート ■建築概要・仕様書 ■床面積算定表	□適 □否
		地域の区分	( 6 ) 地域		
		階数	・地上 ( 9 ) 階、地下 ( 1 ) 階		
	床面積	・延べ面積 (10,814.18) m <sup>2</sup> ・計算対象部分の床面積 (10,814.18) m <sup>2</sup>			
	計算条件	適用モデル建物	□単一モデル建物 ■複数モデル建物 モデル建物の種類 (事務所モデル、飲食店モデル)		
外皮の概要	外壁等の性能	計算手法等	■断熱材の種類及び厚みを入力 □断熱材の熱伝導率及び厚みを入力 □外壁等の熱貫流率を入力	■出力シート ■断熱範囲図 ■断熱材面積算定表 ■立面図	□適 □否
	窓の性能	計算手法等	■建具の種類及びガラスの種類を入力 □建具の種類並びにガラスの熱貫流率及び日射熱取得率を入力 □窓の熱貫流率及び日射熱取得率を入力	■出力シート ■立面図 ■建具表	□適 □否
空気調和設備等の概要	各設備の性能	対象の有無	・計算対象空気調和設備の有無 ■有 □無 ・計算対象機械換気設備の有無 ■有 □無 ・計算対象照明設備の有無 ■有 □無 ・計算対象給湯設備の有無 ■有 □無 ・計算対象昇降機の有無 ■有 □無	■出力シート ■機器リスト ■配管系統図・ダクト系統図 ■自動制御図等	□適 □否
		太陽光発電設備	・太陽光発電設備の有無 ■有 □無 有りの場合 ■全量自家消費 □売電有り 年間日射地域区分 ( A 3 ) 区分		
結果	適否等	一次エネルギー消費量	・基準省令第1条第1項第1号ロの基準への適合 ■適合 (BEI <sub>m</sub> : 0.85) □不適合	■出力シート	□適 □否